

بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2017-02-20 التاريخ :

PERMIT # PAC17001957 رقم الطلب :



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Pipes and fittings	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Fire Fighting systems	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	فيجبلانت تريدينغ اند كونتراكتينغ	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	TIGER STEEL INDUSTRIES / U.A.E.	الشركة المصنعة / بلد الصنع:
	الوصف	الموديل
	Steel pipe (black or galvanized) in the 8 inches sizes.	Schedule 30
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- VZY.EX26998 - Underwriters Laboratories (UL)	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :

RECOMMENDATIONS

التوصيات

NOTES / STANDARDS

Investigated to Standard UL 852, "Metallic Sprinkler Pipe for Fire Protection Service."

1ع
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

تاريخ الطباعة: 2017-02-20
وقت الطباعة: 1:21
رقم الطلب: PAC17001957



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : إعتداد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري: فيجيلانت تريدينغ اند كونتر اكتينغ

رقم السجل التجاري: 63209 رقم الرخصة التجارية: 97759

رقم قيد المنشأة: 14-5378-00 رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

التصنيف : Fire Fighting systems

إسم المنتج : Pipes and fittings

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من إعتداد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على إعتداده من قبل الهيئة المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق .

ملاحظات :

- يجب على الشركة الإلتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الإطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
- يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
- يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

تاريخ الإنتهاء : 2019-02-20

تاريخ الإعتداد : 2017-02-20

١٤

مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني