

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 2017-03-06

رقم الطلب : PAC17002666



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Pipes and fittings	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Fire Fighting systems	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	فيجيلانت تريدينغ اند كونتراكتينغ	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	TIGER STEEL INDUSTRIES / U.A.E.	الشركة المصنعة / بلد الصنع:

الوصف	الموديل
Metallic Sprinkler Pipe, Schedule 40 (black or galvanized) steel pipe in the 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 3-1/2, 4, 5, 6, and 8 inch sizes.	SCH 40 PIPE

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- VIZY. EX26998 - Underwriters Laboratories (UL)	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :
------------------------------------	--	--

RECOMMENDATIONS

التوصيات

The basic standard used to investigate products in this category is UL 852, "Metallic Sprinkler Pipe for Fire Protection Service."

١٤
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

تاريخ الطباعة: 2017-03-06
وقت الطباعة: 7:52
رقم الطلب: PAC17002666



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : إعتقاد منتج

بيانات المنشأة

الاسم التجاري: فيجيلانت تريدينغ اند كونتراكتينغ

رقم السجل التجاري: 63209 رقم الرخصة التجارية: 97759

رقم قيد المنشأة: 14-5378-00 رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

التصنيف : Fire Fighting systems

إسم المنتج : Pipes and fittings

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئة المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق .

ملاحظات :

- يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
- يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
- يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

تاريخ الإنتهاء : 2019-03-06

تاريخ الاعتماد : 2017-03-06

١٤

مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني